

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НЭ06.Н17010

Срок действия с 22.12.2023

по 21.12.2026

№ 0008236

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11НЭ06

Орган по сертификации продукции ООО "Эксперт-С". Адрес: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г, Новомосковское ш, дом 54, помещение 3, 2 этаж, помещение 14. Телефон 8-487-274-0239, адрес электронной почты: s.eksp@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Детали соединительные из полиэтилена для напорных труб: Отвод диам. от 90 до 630 мм., Крестовина от 90 до 630 мм., Тройник от 90 до 630 мм., переход, заглушка, муфта и прочее, Модуль резьбовой ПНД диам. от 160 до 400 мм. Торговая марка: ООО «АГРОСПЕЦСТРОЙ». Серийный выпуск.

код ОК
22.21.21

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 22.21.21-001-45482924-2023 «Детали соединительные из полиэтилена для напорных труб ПНД. Технические условия»

код ТН ВЭД
3917 21 900 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСПЕЦСТРОЙ". ОГРН: 1203600027333, ИНН: 3661176552, КПП: 366101001. Адрес: 394028, РОССИЯ, Воронежская область, г Воронеж, Волгоградская ул, д. 30, офис 339, телефон: 8-920-452-94-64.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСПЕЦСТРОЙ". ОГРН: 1203600027333, ИНН: 3661176552, КПП: 366101001. Адрес: 394028, РОССИЯ, Воронежская область, г Воронеж, Волгоградская ул, д. 30, офис 339, телефон: 8-920-452-94-64.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 002/С-22/12/23 от 22.12.2023 года, выданный Испытательной лабораторией «КвантТест» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ32)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Испытательная лаборатория «КвантТест»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ32

Срок действия с 25.08.2023 года по 24.08.2026 года

Адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, Ликинское шоссе,
2в

Утверждаю:
Начальник лаборатории



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 002/С-22/12/23 от 22.12.2023 года

Заказчик испытаний, адрес заказчика ¹	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСПЕЦСТРОЙ". Адрес: 394028, РОССИЯ, Воронежская область, г Воронеж, Волгоградская ул, д. 30, офис 339
Наименование объекта испытаний ¹	Детали соединительные из полиэтилена для напорных труб: Отвод diam. от 90 до 630 мм. Торговая марка: ООО «АГРОСПЕЦСТРОЙ»
Изготовитель ¹	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСПЕЦСТРОЙ". Адрес: 394028, РОССИЯ, Воронежская область, г Воронеж, Волгоградская ул, д. 30, офис 339
План (метод) отбора образцов ¹	Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, акт отбора образцов № 002/С-22/12/23
Идентификационный номер образца	№ 002/С-22/12/23
Испытания проведены на соответствие требованиям	ТУ 22.21.21-001-45482924-2023 «Детали соединительные из полиэтилена для напорных труб ПНД. Технические условия»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Инженер-испытатель: П.С. Попов

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Внешний вид	ТУ 22.21.21-001-45482924-2023	Соответствует конструктивному исполнению вида изделия и образцу-эталоны	Соответствует требованию
Цвет	ТУ 22.21.21-001-45482924-2023	Насыщенность и оттенки цвета не регламентируется. Допустимы различные оттенки, в соответствии с образцом-эталоном. Возможно изменение цвета по требованию потребителя	Соответствует требованию
Запах	ТУ 22.21.21-001-45482924-2023	Допускается незначительный запах пластмасс	Соответствует требованию

¹ Информация представлена заказчиком

Испытательная лаборатория «КвантТест»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ32

Срок действия с 25.08.2023 года по 24.08.2026 года

Адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, Ликинское шоссе,
2в

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	ТУ 22.21.21-001-45482924-2023	250	270
Диаметр, мм	ТУ 22.21.21-001-45482924-2023	от 90 до 630	105
Изделия	ТУ 22.21.21-001-45482924-2023	должны выдерживать усилия и напряжения, которым они подвергаются при эксплуатации: стойкости к изгибу, стойкости к излому	Соответствует требованию
Края изделий	ТУ 22.21.21-001-45482924-2023	должны быть ровными, без технологических дефектов и механических повреждений	Соответствует требованию
Изделия	ТУ 22.21.21-001-45482924-2023	не должны иметь острых (режущих, колющих) краев	Соответствует требованию
Выступление литника над опорной поверхностью изделия	ТУ 22.21.21-001-45482924-2023	не допускается	Соответствует требованию
Изделия	ТУ 22.21.21-001-45482924-2023	должны иметь равномерную окраску и однородную фактуру поверхности	Соответствует требованию

Примечания:

1. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Результаты испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.
3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ