

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НБ06.Н17012

Срок действия с 22.12.2023

по 21.12.2026

№ 0008235

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11НБ06

Орган по сертификации продукции ООО "Эксперт-С". Адрес: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г, Новомосковское ш, дом 54, помещение 3, 2 этаж, помещение 14. Телефон 8-487-274-0239, адрес электронной почты: s.eksp@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Фитинги из полиэтилена для систем водоснабжения и отопления.

Торговая марка: ООО «АГРОСПЕЦСТРОЙ». Серийный выпуск.

код ОК
22.21.29

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 32415-2013

код ТН ВЭД
3917400009

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСПЕЦСТРОЙ". ОГРН: 1203600027333, ИНН: 3661176552, КПП: 366101001. Адрес: 394028, РОССИЯ, Воронежская область, г Воронеж, Волгоградская ул, д. 30, офис 339, телефон: 8-920-452-94-64.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСПЕЦСТРОЙ". ОГРН: 1203600027333, ИНН: 3661176552, КПП: 366101001. Адрес: 394028, РОССИЯ, Воронежская область, г Воронеж, Волгоградская ул, д. 30, офис 339, телефон: 8-920-452-94-64.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 002/Е-22/12/23 от 22.12.2023 года, выданный Испытательной лабораторией «КвантТест» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ32)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Испытательная лаборатория «КвантТест»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ32

Срок действия с 25.08.2023 года по 24.08.2026 года

Адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, Ликинское шоссе,
2в

Утверждаю:
Начальник лаборатории



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 002/Е-22/12/23 от 22.12.2023 года

Заказчик испытаний, адрес заказчика ¹	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСПЕЦСТРОЙ". Адрес: 394028, РОССИЯ, Воронежская область, г Воронеж, Волгоградская ул, д. 30, офис 339
Наименование объекта испытаний ¹	Фитинги из полиэтилена для систем водоснабжения и отопления. Торговая марка: ООО «АГРОСПЕЦСТРОЙ»
Изготовитель ¹	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСПЕЦСТРОЙ". Адрес: 394028, РОССИЯ, Воронежская область, г.Воронеж, Волгоградская ул, д. 30, офис 339
План (метод) отбора образцов ¹	Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, акт отбора образцов № 002/Е-22/12/23
Идентификационный номер образца	№ 002/Е-22/12/23
Испытания проведены на соответствие требованиям	ГОСТ 32415-2013

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Инженер-испытатель: П.С. Попов

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Испытание на стойкость к внутреннему давлению фитингов При 20 °С, 0,4 МПа, 1 ч	ГОСТ 32415-2013	должен выдержать испытания при давлении 2,32 МПа	испытания выдерживает
Испытание на стойкость к внутреннему давлению фитингов При 95°С, 0,4 МПа, 1000 ч	ГОСТ 32415-2013	должен выдержать испытания при давлении 0,51 МПа	испытания выдерживает
Испытание на стойкость к внутреннему давлению фитингов При 20 °С, 0,6 МПа, 1 ч	ГОСТ 32415-2013	должен выдержать испытания при давлении 3,11 МПа	испытания выдерживает
Испытание на стойкость к внутреннему давлению фитингов При 95°С, 0,6 МПа, 1000 ч	ГОСТ 32415-2013	должен выдержать испытания при давлении 0,68 МПа	испытания выдерживает
Испытание на стойкость к внутреннему давлению фитингов При 20 °С, 0,8 МПа, 1 ч	ГОСТ 32415-2013	должен выдержать испытания при давлении 4,14 МПа	испытания выдерживает
Испытание на стойкость к внутреннему давлению фитингов При 95°С, 0,8 МПа, 1000 ч	ГОСТ 32415-2013	должен выдержать испытания при давлении 0,91 МПа	испытания выдерживает

¹ Информация представлена заказчиком

Испытательная лаборатория «КвантТест»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ32

Срок действия с 25.08.2023 года по 24.08.2026 года

Адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, Ликинское шоссе,
2в

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Испытание на стойкость к внутреннему давлению фитингов При 20 °С, 1,0 МПа, 1 ч	ГОСТ 32415-2013	должен выдержать испытания при давлении 5,18 МПа	испытания выдерживает
Испытание на стойкость к внутреннему давлению фитингов При 95°С, 1,0 МПа, 1000 ч	ГОСТ 32415-2013	должен выдержать испытания при давлении 1,13 МПа	испытания выдерживает
Фитинги из термопластов	ГОСТ 32415-2013	должны иметь ровную и гладкую наружную и внутреннюю поверхности	Соответствует требованию
Окраска фитингов из термопластов	ГОСТ 32415-2013	должна быть сплошной и равномерной	Соответствует требованию
Изменение показателя текучести расплава (ПТР) в сравнении с ПТР исходного материала	ГОСТ 32415-2013	должно быть не более 30%	20%
Коэффициент пропускания при определении непрозрачности фитингов из термопластов	ГОСТ 32415-2013	должен быть не более 0,2%	0,1%
Внутренний диаметр, мм	ГОСТ 32415-2013	19±0,4	19
Толщина стенки, мм	ГОСТ 32415-2013	4,1±0,2	4,1
T раб, °С	ГОСТ 32415-2013	60	60
Время при T раб, лет	ГОСТ 32415-2013	49	49
T макс, °С	ГОСТ 32415-2013	80	80
Время при T макс, лет	ГОСТ 32415-2013	1	1
T авар, °С	ГОСТ 32415-2013	95	95
Время при T авар, лет	ГОСТ 32415-2013	100	100

Примечания:

1. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Результаты испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.
3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ